
Objectif

Entretien des fontaines

Périodicité

Journalière, hebdomadaire et semestrielle

Intervenant

Personnel des services techniques ou entreprise spécialisée

Procédure

De manière générale, il faut respecter les recommandations du fabricant et de l'installateur.

A- Nettoyage extérieur (tous les jours) :

Nettoyer les parois de la fontaine, les
becs verseurs, les boutons de
commande, la grille et la cuvette



Rincer abondamment

B- Détartrage d'entretien (toutes les semaines) :

Faire tremper le bec verseur et la grille
dans un bain de vinaigre blanc dilué
jusqu'à ce que le tartre puisse se
décoller



Verser de l'eau chaude avec du vinaigre
blanc dans la cuvette et le siphon (pour
la cuvette utiliser un vaporisateur)

C- Désinfection externe (toutes les semaines) :

Bec verseur et grille : les tremper 5 à 15 minutes dans un bac contenant 1 cuillère à soupe d'eau de javel à 12°Chl pour 1 litre d'eau froide



Rincer abondamment

Cuvette et siphon : verser dans la cuvette et dans le siphon de l'eau de javel à 12°Chl pendant 5 à 15 minutes



Rincer abondamment

D- Remplacement des filtres à charbon actif (tous les 500 litres d'eau traitée)

E- Nettoyage interne (semestriel)

Déposer le serpentín



Injecter une solution détartrante pendant 5 à 10 minutes



Rincer abondamment



Injecter de l'eau de javel pendant 15 minutes



Rincer abondamment

Traçabilité

Registre des opérations de maintenance et de vérification